

PARMA

Ø máx. 45mm
máx. 95mm

Ø máx. 65mm
máx. 245mm

2.25m 0.6m 2.4m

IP44

- 1 IP66-IP65
- 2 IP66-IP65-IP44
- 3 IP66-IP65-IP44-IP43-IP21

ON OFF

Deben sustituirse todas las cubiertas de protección rotas.
Toute vasque de protection cassée doit être échangée.
A cracked safety glass lampshade must be replaced.
Beschädigtes Glas ersetzen.

SUJECCIÓN TECHO/PARED - FIXATION AU PLAFOND/MUR -
SUJECTION TO THE CEILING/WALL - DECKENBEFESTIGUNG/WANDBEFESTIGUNG

1

2

3

4

5

6

CONEXIÓN A RED - CONEXION À UN RÉSEAU
CONNECTION TO THE NETWORK - ANSCHLUSS AN DAS NETZ

±8mm

En las luminarias de Clase II los manguitos que cubren el cableado de la instalación deben ser fijados de manera fiable.
Les manchons isolants, placés sur les câbles des luminaires de classe II, doivent être maintenus de manière fiable.
In Class II luminaires sleeves that cover the installation wiring should be fixed reliably.
In der Klasse 2 Leuchten Ärmeln für den Einbau Verdrahtung muss zuverlässig fixiert werden.

Protección clase | Classe de protection | Protection class | Schutzklasse

N	azul (neutro) blue (neutral wire) bleu (fil neutre) blau (neutraleiter)	L	marrón/negro (fase) brown/black (phase) marron/noir (phase) braun/schwarz (phase)
---	--	---	--

